

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Тутаевскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Ярославской области
(главному государственному инспектору
Тутаевского района Ярославской
области по пожарному надзору)
Н. Г. Лобановой

Отчёт
об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных
требований

В соответствии с предписанием, выанным Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской от « 27 » сентября 2023 года № 2308/876-76/27-П/ПВП, нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки, устраниены.

Выявленные нарушения	Внесённые изменения
1. Отсутствует информация о месте хранения ключей на двери чердачного помещения, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок. Пункт: 18. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено. Ключ от чердачного помещения находится на вахте СК «Фоминское»
2. В подвальном помещении эксплуатация светильников осуществляется со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Нарушение устранено. Колпаки (рассеиватели) установлены на светильники.

<p>Пункт: 35, Подпункт: в.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного Режима в Российской Федерации»</p>	
<p>3. В тамбуре выхода из подвального помещения эксплуатация светильников осуществляется со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</p> <p>Пункт: 35, Подпункт: в.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Нарушение устранено. Колпаки (рассеиватели) установлены на светильники.</p>
<p>4. В помещении первого этажа, хозяйственного назначения, эксплуатация светильников осуществляется со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</p> <p>Пункт: 35, Подпункт: в.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Нарушение устранено. Колпаки (рассеиватели) установлены на светильники.</p>
<p>5. Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений.</p> <p>Пункт: 43. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Нарушение устранено. Составлен график проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений.</p>

<p>6. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p>Пункт: 56. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Нарушение устранено. Разработана инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p>
<p>7. Огнетушители в помещении электрощитовой размещены</p>	<p>Нарушение устранено. Приобретены и установлены подставки из</p>

<p>без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p> <p>Пункт: 409. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание огнетушителей.</p>
<p>8. Физические лица, прибывшие в гостиницу, не ознакомлены (подпись) с мерами пожарной безопасности, лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности.</p> <p>Пункт: 84. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Нарушение устранено. Заведен журнал для ознакомления (подпись) с мерами пожарной безопасности для физических лиц, прибывших в гостиницу.</p>
<p>9. Не разработан и не утвержден руководителем организации регламент на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.</p> <p>Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Нарушение устранено. Разработан и утвержден директором МУДО ДЮСШ № 4 регламент на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.</p>

« 04 » декабря 2023г.



В. В. Белоусов
(Ф.И.О.)