



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru

Отдел надзорной деятельности по Тутаевскому району
152321, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Пролетарская, 30, тел./факс 2-27-22

г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30
(место составления акта)

« 07 » февраля 2014 г.
(дата составления акта)

14ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 2

по адресу/адресам: Ярославская область, Тутаевский район, пос.Фоминское,
ул.Центральная, д.9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Ярославской области по пожарному надзору от 13.01.2014г. № 2

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 (МОУ ДОД ДЮСШ № 4)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » 2014 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность: ___;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 27.01.2014г. по 07.02.2014г. (10 рабочих дня)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Тутаевскому району УНД Главного управления МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Директор Белоусов В.В. 13.01.2014г. в 16-30

выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: - Лобанова Наталия Геннадьевна -

- государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки
присутствовали:

– Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4
Белоусов Вадим Вадимович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- В ходе проведения проверки выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На объект не составлена Декларация пожарной безопасности согласно ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N123 ФЗ (ред.от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
2.	Руководитель организации на объекте не обеспечивает ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время). (п.10 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
3.	Руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях. (п.6 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
4.	Не произведен расчет первичных средств пожаротушения для объекта. (п.465 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
5.	Руководитель объекта с ночным пребыванием людей не обеспечивает дежурный персонал электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. (п.9 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
6.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. (п.22 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
7.	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. (п.57 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович

8.	В коридоре, на путях эвакуации эксплуатируется временная электропроводка, идущая на подключения электрообогревательного прибора (тепловой пушки). (п.42 (з) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
9.	В коридоре второго этажа на путях эвакуации, в левой части на стене устроена вешалка для одежды. (п.36(б) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
10.	Под лестничным маршем на первом этаже здания установлен сгораемый платяной шкаф. (п.23(к) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
11.	Руководитель объекта не организовал эксплуатационное испытание ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний. (п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
12.	На путях эвакуации, в тамбуре эвакуационного выхода с первого этажа хранятся сгораемые материалы (платяные шкафы, стол). (п.36(б) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович
13.	На путях эвакуации из спортивного зала (в двух коридорах) установлены сгораемые перегородки, отделяющие гардеробные от прохода. (п.6.25* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
14.	На путях эвакуации в коридорах на втором, мансардном этажах для покрытия пола используется линолеум. Сертификаты пожарной безопасности на линолеум не предоставлены. (п.6.25* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
15.	Батареи отопления в лестничной клетке расположены на высоте менее 2метров, выступают из плоскости стен. (п.6.26*, 6.32* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
16.	На крыше на перепаде высот отсутствует пожарная лестница. (п.8.7 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
17.	Наружная эвакуационная лестница (лестница 3-го типа) размещена у стены со световыми проемами. Площадка этой лестницы расположена на расстоянии менее 1метра от оконного проема. (п.6.30 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
18.	Ширина дверей эвакуационного выхода из здания первого этажа 1,05м, что менее 1,2 метра. (п.6.16 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
19.	В помещении электрощитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее 0,6 часа, не имеющая сертификата пожарной безопасности. (п.1.82 СНИП	МОУ ДОД ДЮСШ № 4

	2.08.02-89 Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения»)	
20	Отсутствуют двери, отделяющие лестничную клетку от коридора в левом крыле мансардного этажа. (п.6.18* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
21	На дверях, отделяющих лестничную клетку от коридоров 1-го, 2-го, мансардного этажей отсутствуют приспособления для самозакрывания. (п.6.18* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
22	Отсутствует ограждение лестницы 2-го эвакуационного выхода с первого этажа. (п.1.93 СНиП 2.08.02-89 Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения»)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4
23	В подвальном помещении здания складированы различные сгораемые материалы, а также устроена мастерская. (п.23(г) Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	МОУ ДОД ДЮСШ № 4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия ОГРН
2. Копия ИНН
3. Копия Устава
4. Копия Документов на право собственности на объект
5. Копия Приказа о назначении на должность Директора
6. Копия Приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение ПБ.

7. Копия Инструкции по мерам ПБ на объекте.

Государственный инспектор
Тутаевского района
по пожарному надзору



(подпись)

М.Л.П.

Н.Г. Лобанова

"07" февраля 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ ДОД ДЮСШ № 4 Белоусов Вадим Вадимович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«07» 02 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01